



AAAE9128976665512

ПР-ЕНГ-01.19/01

2960800-127.02-31288/7-12

Наш број: **20700-Д.07.02.-293530-21**

Ваш број: **08-02Д-2021**

Место, датум:

Нови Сад, 19.01.2022. године

"Нова Логика"

Андреа Говедарица ПР

Жике Поповића број 2/Е2/ст. 14а

21000 Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Услови за потребе израде плана детаљне регулације дела радне зоне 15 у Ђурђеву

Поводом Вашег захтева, наш број 20700-Д.07.02.-293530-21, у којем тражите претходне услове у поступку израде плана детаљне регулације дела радне зоне 15 у Ђурђеву, након увида у приложену документацију обавештавамо Вас следеће:

У простору из обухвата плана не постоје изграђени електроенергетски објекти (ЕЕО) дистрибутивног система електричне енергије (ДСЕЕ).

У простору из обухвата плана постоји коридор надземног 20kV вода, извод „Шајкаш“ из ТС 110/20 kV „Жабал“, који задржава своју трасу. У траси планиране приступне саобраћајнице, постоје стубови надземног 20kV вода, да би се реализовала планирана приступна саобраћајница услов је да се обезбеди коридор за измештање надземног 20 вода.

Неопходно је предвидети трасу и коридор за изградњу новог подземних 20kV вода у путном појасу од постојеће ТС 110/20 kV „Жабал“ и ТС 35/20 kV „Жабал-мини“.

У простору из обухвата плана потребно је предвидети на свакој парцели површину за могућност изградње потребног броја нових трансформаторских станица 20/0.4 kV/kV, типа: монтажано-бетонска (МБТС), компактно-бетонска (КБТС) или зидана (ЗТС). У зависности од конкретних потреба, ове ТС ће се градити као "индустријски тип" (за једног корисника ДСЕЕ) или "дистрибутивни тип" (за више корисника ДСЕЕ). За нове МБТС неопходној је обезбедити простор димензија 5,6х6,3m.

У зависности од захтеваног капацитета, нове ТС ће се прикључити на постојећи надземни 20kV вод, извод „Шајкаш“ из ТС 110/20 kV „Жабал“ или са новог 20kV вода из ТС 110/20 kV „Жабал“.

За прикључење објеката радног садржаја из обухвата плана са максималним једновременим снагама до 200kW могуће је са нисконапонског вода из ТС „дистрибутивног типа“ са уградњом слободностојећег ормана мерног места за полуиндиректно мерење.

За прикључење објеката радног садржаја из обухвата плана са максималним једновременим снагама преко 200kW уколико је потребно градиће се нова ТС "индустријског типа" (које ће бити у власништву инвеститора), типа: МБТС, зидана (ЗТС) или узидана (УЗТС). У тим случајевима, орман мерног места ће се налазити унутар ТС.

За све објекте и садржаје који ће се налазити у простору обухваћеном планом а који нису правовремено најављени и прецизирани овим захтевом, Огранак Електродистрибуција Нови Сад задржава право да накнадно пропише услове прикључења таквих објеката на дистрибутивни систем електричне енергије у другом поступку.

У обухвату плана, Огранак Електродистрибуција Нови Сад задржава све заузете површине, трасе и коридоре на којима су изграђени постојећи ЕЕО. У случају потребе за измештањем неког од постојећих ЕЕО, неопходно је претходно обезбедити алтернативну слободну површину, трасу и коридор за постављање објекта који се измешта.

Напомена: У складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о енергетици, пројектовање и извођење радова за потребе измештања (изградње у новој траси) је у надлежности власника инсталација. Чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС" број 145/14, 95/2018 и 40/2021) трошкове измештања, подразумевајући и трошкове градње, односно постављање тог енергетског објекта на другој локацији, сноси инвеститор објекта због чије изградње се измешта енергетски објекат.

Достављено:

1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.

Директор огранка

Милан Тешовић, дипл. инж.